0,4 kV
M 1:500

Piezīmes:

1. Projekts izstrādāts atbilstoši lietotāju elektroapgādes noteikumiem.
2. Montāžas darbi veicami saskaņā ar spēkā esošiem būvniecības un ekspluatācijas normatīviem.
3. Darbus EPL aizsardzības zonā vai gadījumos, kad nepieciešams 20 kV vai 0,4 kV elektroiekārtu atslēgums, montāžas organizācijas personāls veic kā komandētais personāls.
4. Kabeļu guldīšanas dziļums 0,70m, aramzemē 1,00m. Ceļa zonā 1,00m, zem braucamās daļas 1,00m, zem grāvjiem 1,00 dziļumā no esošās reljefa atzīmes ievērot aizsargcaurulē.
5. Apgaismojuma balstus paredzēts novietot 2,0m attālumā no brauktuves asfalta malas.
6. Topogrāfiskie darbi veikti 2016.gada martā, visi attālumi piesaistīti norādīti metros.

Sertificēts elektroietaišu projektēšanas darbu vadītājs un uzraugs
MODRIS RAČIKS
Sertifikāta Nr. 3530

Projekta vadītājs	M.Račiks		24.04.17.	Gulbenes novada Rankas pagasta pārvalde		460-2017
				Jauna apgaismojuma ierīkošana Rankā, Rankas pag., Gulbenes nov.	Stadija	Lapa / Lapas
Pārbaudīja	J.Kovtunenko		24.04.17.		T.S.	ELT-3
Izstrādāja	K.Circenis		24.04.17.			
				Proj. ielu apgaismojuma kabeļlīnijas trase (balsti Nr.1-12) M 1:500	SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS"	
Formāts A3	297x1100	Inv.Nr.5326-17				