

0,4 kV
M 1:1000

Piezīmes:

1. Projekts izstrādāts atbilstoši lietotāju elektroapgādes noteikumiem.
2. Montāžas darbi veicami saskaņā ar spēkā esošiem būvniecības un ekspluatācijas normatīviem.
3. Darbus EPL aizsardzības zonā vai gadījumos, kad nepieciešams 20 kV vai 0,4 kV elektroiekārtu atslēgums, montāžas organizācijas personāls veic kā komandētais personāls.
4. Kabeļu guldīšanas dziļums 0,70m, aramzemē 1,00m. Ceļa zonā 1,00m, zem braucamās daļas 1,00m, zem grāvjiem 1,00 dziļumā no esošās reljefa atzīmes ieverot aizsargcaurulē.
5. Apgaismojuma balstus paredzēts novietot 2,0m attālumā no brauktuves asfalta malas.
6. Topogrāfiskie darbi veikti 2016.gada martā, visi attālumi piesaistēm norādīti metros.

Saskaņojumi:

SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI

1. Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties
20.04.2017
un kopā ar SIA Lattelecom darbinieku veikt
izmaiņas apakšzemes sakaru būvēs, veicamo darbu joslās.
2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni
Nr. *26165915*
SIA Lattelecom darbinieku uz veicamo darbu vietu.

SASKAŅOTS
ar SIA Lattelecom
Nr. *37.8-10/44/122*
2017.g. *26. aprīlis*

Lattelecom
Aigars Sprudzāns
SIA Lattelecom

Saskaņots
Raukas pagasta pārvalde
26.04.2017.g.
J. J.

SASKAŅOTS

Guļbenes novada dome
Izpilādirektore
2017

SASKAŅOTS
AS "Sadales tīkls"
Ekspluatācijas funkcija
Ziemeļaustrumu Ekspluatācijas daļas
Guļbenes nodaļas meistars
Andris Cirulis

Guļbenes novada būvvaldes
galvenā arhitekta
2017.gada 05.05.

25.04.2017

Amulis

Sertificēts elektroietāišu
projektošanas darbu
vadītājs un uzraugs
MODRIS RAČIKS
Sertifikāta Nr. 3530

ŠT būvprojekta risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīviem, kā arī
citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta vadītājs Modris Račiks
(vārds un uzvārds)
LEEA Nr. 3530
(sertifikāta nr.)
24.04.17. (datums) *Amulis* (paraksts)

Projekta vadītājs	M.Račiks	24.04.17.	Guļbenes novada Rankas pagasta pārvalde	460-2017
Pārbaudīja	J.Kovtunen	24.04.17.	Jauņa apgaismojuma ierīkošana Rankā, Rankas pag., Guļbenes nov.	Stadija Lapa Lapas
Izstrādāja	K.Circenis	24.04.17.		T.S. ELT-2
Formāts A2		Inv.Nr.5325-17	Projektējamo elektroliniju ģenplāns M 1:1000	SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS"