



## MEZGLS TM-2


# Plāns

$$\overline{b/m}$$



# Griezums 1-1

$$\frac{b}{m}$$



# Griezums 2-2



# Monolītais dzelzsbetona gredzens G1



Nr. poz	Apzīmējumi	Nosaukums	Daudzums, gab.	Vienības svars, kg	Piezīmes
1	SIA "POLIURS"	Rūpn. izolēts T-atzars Ø33/110 ar ūdens izteces krānu Dn 20	2		
2	SIA "Prioritet"	Grods KC-10-03	1	280	
3	SIA "Prioritet"	Grods ar pamatu KCD-10-09	1	930	
4	SIA "Prioritet"	Groda vāks KCP-10 (h=100)	1	270	
5		Izlīdzināšanas gredzens KCO-05	1	35	
6		Viegla čuguna lūka ar vāku uz zaļās zonas	1	60	
7		Monolītais dzelzsbetona gredzens G1	2		bet. kl. B15
8		Monolīta betona plātne 1000x1000	1		
		Kape DIN 4056, D = 190/270, H = 270	2		
		<u>Materiāli</u>			
		Smilts	0.24		m³
		Šķembu pamatslānis	0.12		m³
		HIDROIZOLĒJOŠĀ MASTIKA №24 (MGTN)	4.0		l

Arhīva registr. Nr.				Pasūtītājs: GULBENES NOVADA DOME	Pasūtījums: 14-18/SAT		Marka: SAT
Paraksts un datums					Stadija BP	Lapa 7	Lapu sk. 9
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā	Mērogs: b/m		
Izstrād.	I. Skurjats			Mezgli TM-2 Plāns Griezumī	SIA "Siltumtehserviss"		