

## IEKĀRTU, ARMATŪRAS UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz	18	Bimet. termometrs 0-120 0C	gab.	2
				19	Melna tērauda caurule DN 65	m	4
1	3	4	5	20	Melna tērauda caurule DN 20	m	3
	I. Kārta			21	Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT PHSALCT 76-30	m	4
	Apkures katli un kurināma padošanas mehānisms			22	Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT PHSALCT 22-30	m	3
1	Ūdens apkures katls granulu/šķeldas HERZ "Firematic 199 " (199 kw), T-Control kreisais, kompl. Ar automātikas vadības un kontroles bloku 3 kontūriem ar katla distances vizualizācija T-Control un Paplaš.plate HC T-Control kompl. ar uzstādīšanu	kompl.	1	23	Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli	kompl.	1
2	Dalītā šneka pamata komplekts 400V,20-201kW ar uzstādīšanu	gab.	1	24	Drošības varstu līniju Dn20 montāža	kompl.	1
3	Šneka padeves komplekts D-3m ar uzstādīšanu	gab.	1	25	Ūdensvāda ierīkošana katla avārijas dzesēšanas siltummaiņa pieslēgšanai ar PPR cauruli d25	kompl.	1
4	Šneka pagarinājums L-600mm ar uzstādīšanu	gab.	1	26	Drošības līnijas un dzesēšanas siltummaiņa drenāžas caurules izvads uz āru ar PPR cauruli d25 un šļūteni dn20	kompl.	1
5	Atbalsts slēgtajam šneka kanālam ar uzstādīšanu	gab.	1		Katlu telpas iekārtas		
6	Savienošanas posms RSE FM130-499 21'-45' ar uzstādīšanu	gab.	1	1	Akumulācijas tvertne Herz PSP3000 art. H403000-000 ar izolāciju – art. H403001-000 3000Litri	kompl.	1
7	Stokera motors 400V ar reversu jaunam katlam ar uzstādīšanu	gab.	1	2	Automatiskais atgaisotājs "Flamco" Dn.15	gab.	3
8	Šneka motora kontrolieris diviem motoriem 400 V ar uzstādīšanu	gab.	1	3	Bimetāliskais termometrs	gab.	5
9	Ara gaisa temperatūras sensora montāža	gab.	1	4	KAMSTRUP ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs Multical 603 Ultraflow 54 Vītņu Dn40 Qnom= 10,0 m³/h ;	kompl.	1
10	Virsmas temperatūras sensora montāža	gab.	1	5	Trīsceļu regulējošais vārsts Danfoss HRB-3 Ø25	gab	1
11	Palīgmateriāli	kompl.	1	6	Motors rotācijas vārstam Danfoss AMB-162	gab	1
	Apkures katla apsaite			7	Virsmas temperatūras sensora montāža	gab.	2
1	Katla recirkulācijas sūknis "Grundfos" Magna 3 40-80 F,G=8.56 m³/st, H=5,0 m	gab.	1	8	Siltumtrases kontūra sūknis "Grundfos" Magna 3 25-80 , G=2.41 m³/st, H=7,0 m	gab.	2
2	Automatiskais atgaisotājs "Flamco" Dn.15	gab.	1	9	Siltumtrases kontūra sūknis "Grundfos" Magna 3 25-100 , G=5.0 m³/st, H=7,0 m	gab.	2
3	Trīsceļu regulējošais vārsts Danfoss HRB-3 Ø40	gab	1	10	Dubulto sūkņu vadības bloks	gab.	2
4	Motors rotācijas vārstam Danfoss AMB-182	gab	1	11	Metināms lodveida krāns DN 65	gab.	5
5	Drošības vārsts Prescor 320 - DN25/ 3bar Flamco	gab	1	12	Lodveida krāns vītņu DN 40	gab.	2
6	Izplešanās trauks apkurei Elbi80L, 10bar/99°C	kompl.	1	13	Pretvārsts Dn65	gab.	1
7	Drošības vārsts Prescor 170 - DN20/ 3bar Flamco	gab	1	14	Pretvārsts Dn40	gab.	1
8	Lodveida krāns vītņu DN20	gab.	1	15	Pretvārsts Dn32	gab.	1
9	Lodveida krāns vītņu DN15	gab.	1	PIEZĪMES : Sastādot tāmi, nepieciešams papildināt 5% neparedzētiem darbiem uz visām poz. no iekārtu, armatūras, materiālu un montāžas darbu izmaksām.			
10	Metināms lodveida krāns DN 65	gab.	4	Arhīva registr. Nr. _____ Pasūtītājs: _____ Pasūtījums: _____ Marka: _____			
11	Pretvārsts Dn65	gab.	1	Paraksts un datums _____ Gulbenes novada dome _____ 14-18/SAT _____ SM			
12	Pretvārsts Dn50	gab.	1	Amats _____ Uzvārds _____ Paraksts _____ Datums _____ Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā _____ Stadija _____ Lapa _____ Lapu sk. _____			
13	Atloku filtrs DN 65	gab.	1	Mērogs: b/m			
14	Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli	kompl.	1	Katlu māja			
15	Katla termometrs 0-120 0C	gab.	1	Iekārtu, armatūras un materiālu specifikācija			
16	Katla manometrs 0-4bar komplektā ar manometra krānu	gab.	1	SIA "Siltumtehsserviss"			
17	Katla dzesēšanas vārsts, 3/4" 95'C	gab.	1				