

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no skaidrojošā apraksta, rasējumiem, materiālu un iekārtu specifikācijas un pielikumiem. Darbuizpildītājs dod pilna apjoma finansu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, pārbaudēm, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā, t.sk. izpildedokumentāciju.

APKURE

Apkures/siltumapgādes sistēma T11/T12					
Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Izmēri	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
1	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC11-307 ar atgaisotāju un korķi	300x700	kompl.	1	
2	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC11-404 ar atgaisotāju un korķi	400x400	kompl.	1	
3	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC11-406 ar atgaisotāju un korķi	400x600	kompl.	1	
4	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC11-407 ar atgaisotāju un korķi	400x700	kompl.	1	
5	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC11-408 ar atgaisotāju un korķi	400x800	kompl.	3	
6	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-406 ar atgaisotāju un korķi	400x600	kompl.	4	
7	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-407 ar atgaisotāju un korķi	400x700	kompl.	8	
8	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-408 ar atgaisotāju un korķi	400x800	kompl.	4	
9	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-409 ar atgaisotāju un korķi	400x900	kompl.	7	
10	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-410 ar atgaisotāju un korķi	400x1000	kompl.	2	
11	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-411 ar atgaisotāju un korķi	400x1100	kompl.	4	
12	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-412 ar atgaisotāju un korķi	400x1200	kompl.	8	
13	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-414 ar atgaisotāju un korķi	400x1400	kompl.	3	
14	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-416 ar atgaisotāju un korķi	400x1600	kompl.	5	
15	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-508 ar atgaisotāju un korķi	500x800	kompl.	1	
16	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-510 ar atgaisotāju un korķi	500x1000	kompl.	1	
17	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC22-518 ar atgaisotāju un korķi	500x1800	kompl.	11	
18	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC33-318 ar atgaisotāju un korķi	300x1800	kompl.	1	
19	Tērauda paneļu radiators Epecon "Modul Compact" MC33-512 ar atgaisotāju un korķi	500x1200	kompl.	1	
20	Radiatoru stiprinājumi		kompl.	67	
21	Turpgaitas priekšestatījuma vārsts "Herz" TS-98-V	DN15	gab.	67	
22	Termostatiskā vārsta galva ar minimālās temperatūras ierobežošanas funkciju		gab.	67	
23	Atgaitas vārsts "Herz" RL-1	DN15	gab.	67	

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no skaidrojošā apraksta, rasējumiem, materiālu un iekārtu specifikācijas un pielikumiem. Darbuizpildītājs dod pilna apjoma finansu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, pārbaudēm, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā, t.sk. izpildedokumentāciju.

24	Automātiskais atgaisotājs komplektā ar lodveida krānu	DN15	kompl.	6	
25	Iztukšošanas krāns	DN15	kompl.	10	
26	Balansēšanas vārsts Herz 4017ML	DN15	gab.	3	
27	Balansēšanas vārsts Herz 4017ML	DN25	gab.	1	
28	Balansēšanas vārsts Herz 4017ML	DN32	gab.	1	
29	Lodveida noslēgvārsts	DN15	gab.	6	
30	Lodveida noslēgvārsts	DN32	gab.	2	
31	Lodveida noslēgvārsts	DN40	gab.	2	
32	Presējamā karbonizēta tērauda caurule	15x1,2	m.	282	
33	Presējamā karbonizēta tērauda caurule	18x1,2	m.	50	
34	Presējamā karbonizēta tērauda caurule	22x1,5	m.	60	
35	Presējamā karbonizēta tērauda caurule	28x1,5	m.	108	
36	Presējamā karbonizēta tērauda caurule	35x1,5	m.	222	
37	Presējamā karbonizēta tērauda caurule	42x1,5	m.	50	
38	Presējamā karbonizēta tērauda caurule	54x1,5	m.	6	
39	Cauruļvadu veidgabali, aizsargčaulas, balsti, kompensatori un stiprinājumi		kompl.	1	
40	Siltumizolācijas čaula ar follija pārklājumu	15x30	m.	15	
41	Siltumizolācijas čaula ar follija pārklājumu	18x30	m.	6	
42	Siltumizolācijas čaula ar follija pārklājumu	42x30	m.	11	
43	Siltumizolācijas čaula ar follija pārklājumu	54x30	m.	6	
44	Kaučuka izolācijas čaula K-FLEX	15x19	m.	189	
45	Kaučuka izolācijas čaula K-FLEX	18x19	m.	44	
46	Kaučuka izolācijas čaula K-FLEX	22x19	m.	60	
47	Kaučuka izolācijas čaula K-FLEX	28x19	m.	108	
48	Kaučuka izolācijas čaula K-FLEX	35x19	m.	222	
49	Kaučuka izolācijas čaula K-FLEX	42x19	m.	39	
50	Izolācijas palīgmateriāli		kompl.	1	
51	Caurumu veidošana norobežojošajās konstrukcijās (sienās un pārseguma paneļos) cauruļvadu izbūvei		kompl.	1	
52	Apkures sistēmas montāžas darbi		kompl.	1	
53	Norobežojošo konstrukciju kosmētiskais remonts atjaunojot tās sākotnējā izskatā un kvalitātē		kompl.	1	
54	Apkures sistēmas skalošana, uzpildīšana, atgaisošana, balansēšana un palaišana		kompl.	1	
55	Montāžas komplekts		kompl.	1	
56	Palīgmateriāli		kompl.	1	
Demontāžas darbi					
57	Esošā tērauda paneļu radiatora C22-400x600		gab.	4	
58	Esošā tērauda paneļu radiatora C22-500x1400		gab.	2	

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no skaidrojošā apraksta, rasējumiem, materiālu un iekārtu specifikācijas un pielikumiem. Darbuizpildītājs dod pilna apjoma finansu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, pārbaudēm, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā, t.sk. izpildedokumentāciju.

59	Esošā tērauda paneļu radiatora C22-400x1200		gab.	1	
60	Esošā tērauda paneļu radiatora C33-300x1700		gab.	1	
61	Esošā 22 sekciju čuguna radiatora demontāža		gab.	2	
62	Esošā 21 sekciju čuguna radiatora demontāža		gab.	3	
63	Esošā 20 sekciju čuguna radiatora demontāža		gab.	6	
64	Esošā 19 sekciju čuguna radiatora demontāža		gab.	1	
65	Esošā 9 sekciju čuguna radiatora demontāža		gab.	1	
66	Esošā 8 sekciju čuguna radiatora demontāža		gab.	8	
67	Esošā 7 sekciju čuguna radiatora demontāža		gab.	8	
68	Esošā 6 sekciju čuguna radiatora demontāža		gab.	6	
69	Esošā 5 sekciju čuguna radiatora demontāža		gab.	3	
70	Esošā 4 sekciju čuguna radiatora demontāža		gab.	11	
71	Esošā 3 sekciju čuguna radiatora demontāža		gab.	2	
72	Esošo cauruļvadu demontāža		kompl.	1	
73	Demontēto materiālu izvešana un utilizācija		kompl.	1	

Piezīmes:

Specifikācijā norādīts tiešais materiālu patēriņš, neieskaitot atlikumu vai atgrieztu pieskaitījumu.
Pirms urbumu veidošanas ēkas konstrukcijās apkures sistēmu izbūvei, nepieciešams pārbaudīt vai norobežojošajās konstrukcijās nav iebūvētas komunikācijas vai citi šķēršļi, kas apgrūtinātu caurumu veidošanu un apkures sistēmas izbūvi.