




PAGRABSTĀVA TELPU EKSPĻIKĀCIJA

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība m²
1	Kāpņu telpa	6
2	Palīgtelpa	16.8
3	Palīgtelpa	16.3
4	Katlu telpa	19.6
5	Koridors	16.9
6	Tualete	4.6
7	Tualete	6.6
8	Priekštelpa	2.7
1	Priekštelpa	2.5
2	Priekštelpa	5.9
3	Pagrabs	17.9
1	Pagrabs	21.1
2	Pagrabs	48



- Piezīmes:
- Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt lapā AVK-1 "Apkure. Vispārīgie rādītāji".
 - Rasējumu skatīt kopā ar projekta skaidrojošo aprakstu, materiālu un iekārtu specifikāciju un pielikumiem.
 - Stāva plānu skatīt kopā ar apkures sistēmas izometrijas shēmu (lapa AVK-7).
 - Apkures sistēmas montāžai paredzēts izmantot presējamās karbonizēta tērauda caurules.
 - Caurulvadu montēt atbilstoši ražotāja norādījumiem.
 - Kustīgos balstus, nekustīgos balstus un kompensatorus izvietot atbilstoši caurulvadu ražotāju rekomendācijām.
 - Caurulvadi attīloti nosacīti atbīdīti no sienām.
 - Stāvvadu novietojums attīlots nosacīti, stāvvadu precīzu izbūves vietu noteikt būvobjektā uz vietas.
 - Caurulvadu izolēt atbilstoši skaidrojošā apraksta norādēm.
 - Sistēmas iztukšošanas un atgaisošanas darbus veikt atbilstoši skaidrojošā apraksta norādēm.
 - Pirms izbūves darbu uzsākšanas nepieciešams iepazīties ar projekta dokumentāciju, konstatētu atkāpiju gadījumā sazināties ar projekta autoru, kā arī pirms izbūves darbu uzsākšanas darbu veikšana jāaskaņo ar pārējiem būvdarbu veicējiem.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Objekts: Apkures sistēmas pārbūve Tīrzas pagasta pārvaldes "Biedrības nama" ēkā. Tīrzas pagasts, Gulbenes novads	Pasūtījuma Nr.: 12010218		
Būvpr.vad.:	A.Vagris			Pasūtītājs: Gulbenes novada dome	Stadija	Lapa	Mērogs
Izstrādāja:	O.Simons			Reģ.nr.90009116327	BP	AVK-2	1:100
				Apkure. Pagrabstāva plāns.			
					9775-R		