Lietotāja kabelis MCMK-1-3x35+16/16S, L=90m, EVOCAB-50/40,7 c.,750N
no Sadales tīkls IUS

400/230V

Pu=157kW
Pa=60kW
Ia=98,2A

C3x100A

3-polu pārsprieguma novadītājs
PS3-B+C TNC

GGS sadale

Barojošais tīkls. Nominālā strāva; A																		
Sadales skapis. Nominālā strāva; A		C3x63A	C3x40A	C3x63A	C3x32A	C3x32A	C3x32A	C3x25A				C3x40A					B1x10A	B1x10A
Elektrovada marka un šķērsgriezums. Caurules diametrs.		MCMK-4x16/16 20m/EVOEL-40	MCMK-4x10/10 40m/EVOEL-40	MCMK-4x16/16 55m/EVOEL-40	MCMK-4x6/6 10m/EVOEL-40	MCMK-4x6/6 15m/EVOEL-40	MCMK-4x6/6 60m/EVOEL-40	MCMK-4x6/6 85m/EVOCAB-50				MCMK-4x10/10 20m/EVOEL-40					230V; 25A kWh	MMJ-3x1,5 355m
Ieslēgšanas aparāta tips un nominala strāva; A												V.S					KM 230V 25A	
Elektrovada marka un šķērsgriezums. Caurules diametrs.												kompl.					MCMK-3x1,5 30m/EVOEL-20 / MCMK-3x1,5 160m/EVOCAB-40 / MMO-3x1,5 Fotorelejs ar devēju	
Tīkla iecirkņa garums m: zem apmet.																		
Tīkla iecirkņa garums m: piek.griestos																		
Tīkla iecirkņa garums m: grīdā																		
Tīkla iecirkņa garums m: pa sienu																		
Elektropaterētājs																	2 gb.	8 gb. 54 gb.
Grupas numurs		G-1	G-2	G-3	G-4	G-5	G-6	G-7	G-8			G-9	G-10				G-11	G-12
Nr.pēc plāna		GS-1	GS-2	GS-3	GS-4	GS-5	GS-6	GS-7										
Nominālā slodze; kW		38,0	18,7	30,0	11,7	15,0	10,0	11,6				20,0					0,024	1,7 0,659
Strāva In/lies, A		62,2	36,0	58,0	23,4	29,5	19,6	22,8				32,1					0,1	9,66 3,8
Nosaukums		Grupu sadale GS-1 (Pagrabstāvs)	Grupu sadale GS-2 (Ventkamera)	Grupu sadale GS-3 (Virtuve)	Grupu sadale GS-4 (1.stāvs)	Grupu sadale GS-5 (2.stāvs)	Grupu sadale GS-6 (1.stāvs)	Grupu sadale GS-7 (Katlu māja)	rezerve			Lifts CMC 5500 "Schidler"	rezerve				Fasāžu apgaismojums	Ārējais apgaismojums / Avārijas apgaismojums

PIEZĪME:

1.Skapī paredzēt vismaz 6 moduļu rezerves vietu automātu uzstādīšanai.

Lūsis V
Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046
Reģ.Nr. LV 40103502004
Tālr.: +371 67201880; 67201882
Fakss: +371 67201881
lusisv@lusisv.lv

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BPV.	T. Millersone		
Daļas.vadīt.	T.Majorova		
Izstrādāja	T.Majorova		

PASŪTĪTĀJS:
Gulbenes novada Dome,
reģistrācijas Nr.90009116327,
Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads

ARHĪVA NR.: LV-59-1
DATUMS:

PASŪTĪJUMS: LV-59
EL

OBJEKTS:
Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads

STADIJA	LAPA	LAPAS
BP	EL-11	25

LAPAS NOSAUKUMS:
GGS aprēķinu shēma

MĒROGS: