


Nr. p.k.	Nosaukums, Tips, Marka	Mērvienība	Skaits
1	FX NET-LV adr.-analogā pults	gab.	1
2	FX-ALCB 2-cilpu plate Intellia	gab.	2
3	FX-BAT korpuss	gab.	1
4	12V/17Ah akumulators	gab.	4
5	ESI-20 adresu sirēna/bāze ar izolatoru (55-91dBA)	gab.	15
6	EDI-20 Optiskais dūmu detektors	gab.	205
7	EBI-10 Standarta detektoru bāze	gab.	208
8	EBI-11 20D bāze ar izolatoru	gab.	12
9	EPP-22 (stikla) adr.rokas poga sark., ar izolatoru	gab.	16
10	EDI-50 Siltuma detektors	gab.	30
11	EMI-301 Izeju modulis ar izolatoru	gab.	5
12	EMI-311/240 Izeju modulis ar izolatoru	gab.	4
13	Iznesamā diode VSU-01	gab.	30
14	ECI-30 ģēlējuma izolators	gab.	1
15	EBI-30 bāze ģēlējuma izolatoram	gab.	1
16	Āra sirēna	gab.	1
17	Kabelis JE -H(ST)H Bd FE 180/PH 1x2x0,8	m	2400
18	Kabelis (N)HXH-FE ISO E30 3x1,5	m	100
19	Kabelis JE -H(ST)H Bd FE 180/E30 2x2x0,8	m	100
20	Detektoru aizsargrestītes (sporta zāle)	gab.	8
21	Ugunsdrošais materiāls starpsienu caurumu aizpildīšanai (23 gab.)	kompl.	6
22	Stirpinājumi	gab.	5000
23	EVOEL SM 0H caurules 20/40 mm	gab.	500
24	Savienojumu kārbas	gab.	2

 <p>Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 lusisv@lusisv.lv</p>				PASŪTĪTĀJS: <p align="center">Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads</p>		ARHĪVA NR.: <p align="center">LV-59-1</p>		DATUMS: <p align="center">30.10.2016</p>	
				PASŪTĪTĀJS: <p align="center">LV-59</p>		<p align="center">UAS</p>			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS:	STADIJA	LAPA	LAPAS		
				Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads	BP	UAS-11	12		
Daļas.vadīt. Izstrādāja				G. Hildebrants G. Hildebrants	30.10.2016 30.10.2016	LAPAS NOSAUKUMS: <p align="center">IEKĀRTU UN MATERIĀLU SARAKSTS</p>		MĒROGS: <p align="center">M = b / m</p>	