


Nr. p/k	Nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
1	ELEKTROSADALNES Spēka elektrosadales skapis ar ievada automātslēdzi C 3x100 A un automātslēžiem grupās (10 gab.) : – C3x63 A – 2 gab. – C3x40 A – 2 gab. – C3x32 A – 3 gab. – C3x25 A – 1gab. – B1x10 A – 2 gab. 3–polu pārsprieguma novadītājs PS 3–B+C/TNC – 1 gab. Kontakts 230V, 25A – 1 gab. Elektroenerģijas skaits 230V, 25A – 1 gab. 544x735x240z/apm.k–ts			1	GGs Profi Line IP30 JAUDA
2	Spēka elektrosadales skapis ar ievada automātslēdzi C 3x63 A un automātslēžiem grupās (13 gab.) : – C3x50 A – 1 gab. – C3x25 A – 3 gab. – C3x16 A – 1 gab. – C1x25 A – 1gab. – C1x16 A – 2gab. – C1x10 A – 2 gab. – B1x10 A – 3 gab. diferenciālais noplūdes relejs 400V, 50 A, 30 mA – 1 gab.; 25 A, 30 mA – 3 gab.; 16 A, 30 mA – 1 gab.; diferenciālais noplūdes relejs 230V, 25 A, 30 mA – 1 gab.; 10 A, 30 mA – 1 gab.; 415x435x180 z/apm.k–ts			1	GS–1 Profi Line IP30 JAUDA
3	Spēka elektrosadales skapis ar ievada automātslēdzi C 3x25 A un automātslēžiem grupās (9 gab.) : – C3x16 A – 1 gab. – C1x25 A – 1 gab. – C1x16 A – 2 gab. – C1x10 A – 1 gab. – B3x10 A – 2 gab. – B1x16 A – 1 gab. – B1x10 A – 1 gab. 415x435x180 z/apm.k–ts			1	GS–2 Profi Line IP30 JAUDA

 Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 lusisv@lusisv.lv				PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads				ARHĪVA NR.: LV-59-1		DATUMS:	
				PASŪTĪJUMS: LV-59				EL			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: Ēkas pārbūve, pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads				STADIJA	LAPA	LAPAS	
BPV.	T. Millersone							BP	EL-21.IS	25	
Daļas.vadīt.	T.Majorova			LAPAS NOSAUKUMS: Iekārtu un materiālu saraksts				MĒROGS:			
Izstrādāja	T.Majorova										