

## Iekārtu, armatūras un materiālu specifikācija

Nr. p.k.	Apzīmējums, nosaukums, tehniskie rādītāji	Mēr - vienība	Mērvien. cena, EUR; bez PVN	Mērvien. masa, kg	Skaitis	Piezīmes
1.	Terauda radiatori Purmo Kompakt ar atgaisošanas krānu, blīvripu augšējās restes 22-400-500	gab.			1	Purmo vai analogs
2.	22-400-700	gab.			6	Purmo vai analogs
3.	22-400-1000	gab.			1	Purmo vai analogs
4.	33-400-700	gab.			2	Purmo vai analogs
5.	Terauda radiatori Purmo Kompakt sienas stiprinājumi	kompl.			10	vai analogs
6.	Termostatiskais vārsts divcauruļu apkures sistēmai taisns d15	gab.			10	Danfoss vai analogs
7.	Termostatu galva ar iebūvētu sensoru RA2000, standarta.	gab.			10	Danfoss vai analogs
8.	RLV noslēgvārsts	gab.			10	Giacomini vai analogs
9.	Siltumsadalītāja montāžas piederumi	kompl.			10	Danfoss vai analogs
10.	Cietā kapara caurule d12x1	m			120	
11.	Cietā kapara caurule d15x1	m			40	
12.	Cietā kapara caurule d 22x1	m			38	
13.	Fasondetaļas (likumi, savienotājdetaļas)	obj.			1	
14.	Kapara līkums D12	gab.			40	
15.	Kapara līkums D15	gab.			4	
16.	Kapara līkums D22	gab.			8	
17.	Kapara pāreja D22x15	gab.			4	
18.	Kapara pāreja D15x12	gab.			4	
19.	Kapara trejgabals D12	gab.			8	
20.	Kapara trejgabals D15	gab.			8	
21.	Kapara trejgabals D22	gab.			2	
22.	Caurulvadu d12/15 izolēšanas ar akmens vates "PAROC Sektion Alu Coat T" čaulām 30mm biez. ar alumīnija folijas pārklājumu.	m			50	Paroc vai analogs
23.	Caurulvadu d22 izolēšanas ar akmens vates "PAROC Sektion Alu Coat T" čaulām 30mm biez. ar alumīnija folijas pārklājumu.	m			38	Paroc vai analogs
24.	Cauruļu līdz DN25 pievienošana esošai sistēmai	kompl.			2	
25.	Lodveida ventilis d15	gab.			5	
26.	Lodveida ventilis ar izteces krānu d15	gab.			10	
27.	Lodveida ventilis ar izteces krānu d20	gab.			2	
28.	Balansēšanas vārsts 1/2"slīps Kvs2,0 Herz	gab.			1	
29.	Apkures sistēmu ieregulēšana	sistema			1	
30.	Apkures sistēmas hidrauliska pārbaude	m			198	
31.	Gaisa vads apaļais d125	m			10	
32.	Plastmasas reste d125	gab.			3	
33.	Durvju reste	gab.			3	
34.	Pievienošana esošā kanālā	gab.			3	

Pasūtītājs : GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA			Objekts: Jauniešu centra "Bāze" jumta konstrukciju pārbūve		
			Adrese: Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes nov.		
Projektu izstrādāja: I.Petrova			Lapa :		
			Iekārtu, armatūras un materiālu specifikācija		
Projekta stadija : "BP"			A.Mangulsona privātprakse		
Arhīva numurs : 2016 - 24	Datums : 14.06.2016.	Mērogs : b/m	Marka : AVK	Lapa : AVK-5	02066411435