Pozīcija	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums, izgatavotājrūpnīca (ārzemju iekārtām - valsts, firma)	Iekārtas tips, marka. Dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas numurs.	Mērvienība	Iekārtas vienības cena	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7
2	Gaisa vads no cinkotā skārda D 200 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		9.0	
3	Gaisa vads no cinkotā skārda D 160 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		5.0	
4	Gaisa vads no cinkotā skārda D 100 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		2.0	
5	Nosūces difuzors EFF 200	Systemair vai ekvivalents	gab.		6	
6	Pretspiediena vārsts RSK 200	Soler & Palau vai ekvivalents	gab.		1	
7	Gaisa vārsts SKC 200	Soler & Palau vai ekvivalents	gab.		1	
8	Gaisa vārsts SKC 160	Soler & Palau vai ekvivalents	gab.		1	
9	Gaisa vārsts SKC 100	Soler & Palau vai ekvivalents	gab.		1	
10	Pārejas veidošana no ķieģela kanāla270x140 uz cinkotā skārda gaisa vadu D 200, noblīvēšana		vieta		1	
11	Gaisa vada D 200 izolēšana ar akmens vates čaulu ar al. fol. pārkl. (bēniņos). Izol.biez.=60 mm.		m		3.0	
12	Gaisa vada D 200 izolēšana ar akmens vates čaulu cinkotā skārda apvalkā (virs jumta). Izol.biez.=30 mm.		m		1.5	
13	Esošā ķieģeļu kanāla tīrīšana		kanāls		1	
14	Stiprinājumi		sistēma		1	
15	Palīgmateriāli		sistēma		1	
	VENTILĀCIJA (sistēma N5)					
1	Tvaika nosūcējs Elegance 60 ar diviem motoriem, apgaismojumu un filtriem, L=250 m3/h,N=300 w	Soler & Palau vai analogs	kpl.		1	
2	Gaisa vads no cinkotā skārda D 200 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 1.2 mm		m		4.5	
3	Gaisa vads no cinkotā skārda D 125 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 1.2 mm		m		4.0	
4	Pieslēgšanās pie esošā ventilācijas kanāla, atvēruma noblīvēšana		vieta		1	
5	Pārejas veidošana no ķieģela kanāla270x140 uz cinkotā skārda gaisa vadu D 200, noblīvēšana		vieta		1	

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.vad.	I. Liepiņa		10.01.2017.
Izstrādāja	I. Liepiņa		10.01.2017.
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Būvobjekta nosaukums
GULBENES INTERNĀTA ĒKAS FASĀDES UN 1. STĀVA PĀRBŪVE Līkā ielā 19a, Gulbenē, Gulbenes nov.
Pasūtītājs : Gulbenes novada dome

Lapas saturs
Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.

Pasūtījuma Nr.	16 - 32 - 031	Mēroga	Stadija
Saskaņots			BP
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		IS.AVK-3	