Pozīcija	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums, izgatavotājrūpnīca (ārzemju iekārtām - valsts, firma)	Iekārtas tips, marka. Dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas numurs.	Mērvienība	Iekārtas vienības cena	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7
	VENTILĀCIJA (Sistēma PN 1 - PN 5)					
1	Rekuperātors MICRA 150E ar distances vadību, Lpiepl.=75-150 m3/h, Lnos.=75-150 m3/h, N=9-40 W, l=510 mm.	VENTS vai ekvivalents	kpl.		5	
2	Atvēruma D 130 urbšana un noblīvēšana ārsienā		vieta		10	
	VENTILĀCIJA (Dažādi)					
1	Gaisa pārteces restītes durvīs D 11(300x157)	Lindab vai ekvivalents	kpl.		4	
2	Gaisa pārteces restītes durvīs D 11(400x197)	Lindab vai ekvivalents	kpl.		1	
3	Gaisa pārteces restītes durvīs D 11(500x197)	Lindab vai ekvivalents	kpl.		1	
4.	Gaisa pārteces restītes durvīs D 11(600x297)	Lindab vai ekvivalents	kpl.		1	
5.	Gaisa pieplūdes ietaise EHA 22 esoša loga rāmī	AERECO vai ekvivalents	kpl.		5	
6	Esošās ventilācijas sistēmas demontāža		objekts		1	
7	Pārejas veidošana no ķieģeļa kanāla270x140 uz cinkotā skārda gaisa vadu D 200, noblīvēšana		vieta		16	
8	Gaisa vads no cinkotā skārda D 200 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		72.0	
9	Gaisa vada D 200 izolēšana ar akmens vates čaulu ar al. fol. pārkl. (bēniņos). Izol.biez.=60 mm.		m		48.0	
10	Gaisa vada D 200 izolēšana ar akmens vates čaulu cinkotā skārda apvalkā (virs jumta). Izol.biez.=30 mm.		m		24.0	
11	Esošo ķieģeļu kanālu tīrīšana		kanāls		16	
12	Stiprinājumi		objekts		1	
13	Palīgmateriāli		objekts		1	

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.vad.	I. Liepiņa		10.01.2017.
Izstrādāja	I. Liepiņa		10.01.2017.
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Būvobjekta nosaukums
GULBENES INTERNĀTA ĒKAS FASĀDES UN 1. STĀVA PĀRBŪVE Līkā ielā 19a, Gulbenē, Gulbenes nov.
Pasūtītājs : Gulbenes novada dome

Lapas saturs
Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.

Pasūtījuma Nr.	16 - 32 - 031	Mēroga	Stadija
Saskaņots			BP
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		IS.AVK-5	