Pozīcija	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums, izgatavotājrūpnīca (ārzemju iekārtām - valsts, firma)	Iekārtas tips, marka. Dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas numurs.	Mērvienība	Iekārtas vienības cena	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7
8	Pieplūdes difuzors TFF 200	Systemair vai ekvivalents	gab.		6	
9	Pieplūdes difuzors TFF 125	Systemair vai ekvivalents	gab.		12	
10	Pieplūdes difuzors TFF 100	Systemair vai ekvivalents	gab.		12	
11	Nosūces difuzors EFF 200	Systemair vai ekvivalents			7	
12	Nosūces difuzors EFF 125	Systemair vai ekvivalents			4	
13	Nosūces difuzors EFF 100	Systemair vai ekvivalents			12	
14	Gaisa vads no cinkotā skārda 300x300 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		3.0	
15	Gaisa vads no cinkotā skārda D 400 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 0.7 mm		m		20.0	
16	Gaisa vads no cinkotā skārda D 315 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		4.0	
17	Gaisa vads no cinkotā skārda D250 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		44.0	
18	Gaisa vads no cinkotā skārda D 200 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		8.0	
19	Gaisa vads no cinkotā skārda D 160 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		21.0	
20	Gaisa vads no cinkotā skārda D 125 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		24.0	
21	Gaisa vads no cinkotā skārda D 100 ar fasondaļām, ar sieniņas biez. ne mazāku par 0.5 mm		m		40.0	
22	Gaisa vada 300x300 izolēš. ar akm. vates paklājiem cinkotā skārda apvalkā. Izol. biez.=120 mm.		m		3.0	uz jumta
23	Gaisa vada D 400 izolēš. ar akm. vates čaulām cinkotā skārda apvalkā. Izol. biez.=160 mm.		m		9.0	uz jumta
24	Ventilācijaas sistēmas noregulēšana un palaišana		sistēma		1	
25	Atvērumu urbšana un noblīvēšana jumta pārsegumā /starpsienās		vieta		2 / 24	
26	Pieslēgšanās pie esošā gaisa vada		vieta		3	
27	Esošā gaisa vada izvada caur sienu demontāža		izvads		1	
28	Stiprinājumi / Palīgmateriāli		sistēma		1/1	

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2667 - R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr. sad.vad.	I. Liepiņa		28.02.2017.
Izstrādāja	I. Liepiņa		28.02.2017.
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Būvobjekta nosaukums
GULBENES nov. SOCIĀLĀ DIENESTA ĒKAS PĀRBŪVE
Dīķa ielā 1, Gulbenē, Gulbenes novadā
Pasūtītājs : Gulbenes novada dome

Lapas saturs
Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.

Pasūtījuma Nr.	16 - 32 - 037	Mērogs	Stadija
Saskaņots			BP
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		IS.AVK-4	