Pozīcija	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums, izgatavotājrūpnīca (ārzemju iekārtām - valsts, firma)	Iekārtas tips, marka. Dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas numurs.	Mērvienība	Iekārtas vienības cena	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7
2	Gaisa pieplūdes ietaise EHA 22 esoša loga rāmī	AERECO vai ekvivalents	kpl.		1	
3	Esošās ventilācijas restītes demontāža cokolstāvā		gab.		1	
4	Ventilācijas restīte 200x250, regulējama		gab.		1	
5.	Stiprinājumi		objekts		1	
6	Palīgmateriāli		objekts		1	
	SILTUMMEZGLS					
1*	Procesors ECL 210 ar programmu A 230	Danfos vai ekvivalents	kpl.		1	
1	Ventilācijas siltummainis CBH18-23H, Q=8.5 kw.	Alfa LAVAL vai ekvivalents	gab.		1	
2	Ventilācijas kontroles vārsts VRG 2 Dn 15 ar motoru AMV 435, Kv=1.0, B=0.3 m3/h	Danfos vai ekvivalents	kpl.		1	
3	Ventilācijas ūdens temperatūras sensors ESM-11	Danfos vai ekvivalents	gab.		2	
4.	Ventilācijas siltumapgādes sūknis Magna3 25- 60, Q=0.37 m3/h, H=5.0 m vienf., N=0.045kW	Grundfos vai ekvivalents	gab.		1	
5.	Lodveida krāns Dn 25, PN 40	Naval vai ekvivalents	gab.		5	
6	Lodveida krāns Dn 20, PN 40	Naval vai ekvivalents	gab.		1	
7	Lodveida krāns Dn 15, PN 40	Naval vai ekvivalents	gab.		2	
8	Lodveida krāns Dn 20 ar izlaides uzgali, PN 40	Naval vai ekvivalents	gab.		4	
9	Atloku sietiņfiltrs Dn 25	Santeko vai ekvivalents	gab.		1	
10	Vienvirziena vārsts Dn 25	Santeko vai ekvivalents	gab.		1	
11	Vienvirziena vārsts Dn 20	Santeko vai ekvivalents	gab.		1	
12	Drošības vārsts 3 bar		gab.		2	

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.vad.	I. Liepiņa		28.02.2017.
Izstrādāja	I. Liepiņa		28.02.2017.
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Būvobjekta nosaukums
GULBENES INTERNĀTA ĒKAS FASĀDES UN 1. STĀVA PĀRBŪVE Līkā ielā 19a, Gulbenē, Gulbenes nov.
Pasūtītājs : Gulbenes novada dome

Lapas saturs
Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.

Pasūtījuma Nr.	16 - 32 - 037	Māroga	Stadija
Saskaņots			BP
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		IS.AVK-6	