Nr. p/k	Nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
	INSTALĀCIJAS MATERIĀLI				
1	Tr-rs 400/36V, 2,5 kW		gb.	2	
2	Trīspolu paketslēdzis 230V, 10A		gb.	2	
3	Kustības detektors		gb.	24	
4	Pārslēdzis 230V, 10A,IP20		gb.	24	
5	Grupslēdzis 230V, 10A,IP20		gb.	21	
6	Grupslēdzis 230V, 10A,IP44		gb.	5	
7	Slēdzis 230V, 10A,IP20		gb.	78	
8	Slēdzis 230V, 10A,IP44		gb.	112	
9	Kontaktligzda ar dakšu 400V, 50A,IP44		kompl.	1	
10	Kontaktligzda ar dakšu 400V, 25A,IP44		kompl.	6	
11	Kontaktligzda ar dakšu,400V, 16A,IP44		kompl.	4	
12	Kontaktligzda ar dakšu 230V, 25A,IP44		kompl.	1	
13	Kontaktligzda ar dakšu 230V, 16A,IP44		kompl.	8	
14	Sienas kontakts 230V, 16A,IP20		gb.	530	
15	Sienas kontakts 230V, 16A,IP44		gb.	87	
16	Sienas kontakts 400V, 16A,IP44		gb.	2	
17	5-dzīslu vara kabelis 4x35+16AN	MCMK-	m	90	
18	5-dzīslu vara kabelis 4x16+16S	MCMK-	m	70	
19	5-dzīslu vara kabelis 4x10+10S	MCMK-	m	60	
20	5-dzīslu vara kabelis 4x6+6S	MCMK-	m	170	
21	3-dzīslu vara kabelis 2x1,5+1,5S	MCMK-	m	190	
22	3-dzīslu vara vads 3x1,5	MMJ	m	3000	
23	3-dzīslu vara vads 3x2,5	MMJ	m	170	
24	5-dzīslu vara vads 5x1,5	MMJ	m	310	
25	5-dzīslu vara vads 5x2,5	MMJ	m	55	
26	5-dzīslu vara vads 5x4	MMJ	m	65	
27	5-dzīslu vara vads 5x10	MMJ	m	20	
28	1-dzīslu vara vads 1x16	NYY	m	10	
29	Gofrēta caurule EVOCAB HARD,D/Dn-50/40,7		m	175	
30	Gofrēta caurule EVOEL SMART,D/Dn-25/4	kl.4/4,2	m	70	
31	Gofrēta caurule EVOEL SMART,D/Dn-1	1333/32	m	200	
32	Nozarkārba, z/a		gb.	400	
33	Nepārtrauktas barošanas bloks Mustek 636	, 650 VA,			
	LCD Schuko. Darbības ilgums - 16	min.	gb.	9	

Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046
Reģ.Nr. LV 40103502004
Tālr.: +371 67201880; 67201882
Fakss: +371 67201881
lusisv@lusisv.lv

PASŪTĪTĀJS:
Gulbenes novada Dome,
reģistrācijas Nr.90009116327,
Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads

ARHĪVA NR.: LV-59-1
DATUMS:

PASŪTĪJUMS: LV-59
EL

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BPV.	T. Millersone		
Daļas.vadīt.	T.Majorova		
Izstrādāja	T.Majorova		

OBJEKTS:
Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads

STADIJA	LAPA	LAPAS
BP	EL-24.IS	25

LAPAS NOSAUKUMS:
Iekārtu un materiālu saraksts

MĒROGS: