

		MCMK-4x16/16,L=20m/EVOEL-40,no GGS(G-1)																				400/230V								
Barojošais tīkls. Nominālā strāva; A		Pu=79 kW Pa=38 kW Ia=62,2 A		C3x63A																										
Sadales skapis. Nominālā strāva; A		GS-1 sadale																												
Elektrovada marka un šķērsgrīezums. Caurules diametrs.		B1x10A	B1x10A	B1x10A	C3x25A J=30mA	C3x25A J=30mA	C3x50A J=30mA	C3x25A J=30mA	C1x25A J=30mA	C3x16A J=30mA	C1x10A	C1x16A	C1x16A	C1x10A J=30mA																
Ieslēgšanas aparāta tips un nomināla strāva; A		MMJ-3x1,5/5x1,5 80m/15m	MMJ-3x1,5 150m	MMJ-3x1,5/5x1,5 105m/20m	MMJ-5X4 15m	MMJ-5X4 17m	MMJ-5X10 19m	MMJ-5X4 20m	MMJ-5X4 13m	MMJ-5X2,5 16m	MMJ-3X1,5 24m	MMJ-3X2,5 55m	MMJ-3X2,5 45m	MMJ-3X1,5 13m																
Elektrovada marka un šķērsgrīezums. Caurules diametrs.																														
Tīkla iecirkņa garums m	zem apmet.																													
	piek.griestos																													
	grīdā																													
	pa sienu																													
Elektropaterētājs		37 gb.	36 gb.	38 gb.							6 gb.	18 gb.	19 gb.																	
Grupas numurs		GS1-1	GS1-2	GS1-3	GS1-4	GS1-5	GS1-6	GS1-7	GS1-8	GS1-9	GS1-10	GS1-11	GS1-12	GS1-13																
Nr.pēc plāna					103	104	107	108	110	109																				
Nominālā slodze; kW		1,370	1,294	1,386	11,0	11,0	25,0	12,0	3,5	6,55	0,64	2,5	2,5	0,01																
Strāva In/lies, A		7,78	7,35	7,78	21,6	21,6	41,2	23,6	19,9	12,9	3,7	14,2	14,2	0,06																
Nosaukums		030.;0.25.;017.;016.;018.; 013.;014.;015.;001.-003 telpu apgaismojums	031.-0.34;036.-047. telpu apgaismojums	004.;005.;007.-011.; 021.-024.;027.-029. telpu apgaismojums	Veļas mazgājamā mašīna, tvertne 700x365	Veļas mazgājamā mašīna, tvertne 535x470	Veļas žāvējamā mašīna, tvertne 756x767	Gludināmais rullis	Sienas kontakts	Gludināšanas galds	016. telpas datora kontaktlīgzdu grupa	001.-003.;016. telpu sienas kontakti	010.-012.;018.-020.; 024.;045. telpu sienas kontakti	Ūdens filtrs																
PIEZĪMES:		<div><div>Lūsis V</div><div>Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 lusisv@lusisv.lv</div></div>										PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads					OBJEKTS: Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads		LAPAS NOSAUKUMS: GS-1 aprēķinu shēma		MĒROGS:		ARHĪVA NR.: LV-59-1		DATUMS:					
		Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums																STADIJA	LAPA	LAPAS							
		BPV.	T. Millersone																		BP	EL-12	25							
		Daļas.vadīt.	T.Majorova																											
		Izstrādāja	T.Majorova																											