

Barojošais tīkls. Nominālā strāva; A	
Sadales skapis. Nominālā strāva; A	
Elektrovada marka un šķērsgriezums. Caurules diametrs.	
Ieslēgšanas aparāta tips un nomināla strāva; A	
Elektrovada marka un šķērsgriezums. Caurules diametrs.	
Tīkla iecirķņa garums m	zem apmet.
	piek.griestos
	grīdā
	pa sienu
Elektropaterētājs	
Grupās numurs	
Nr.pēc plāna	
Nominālā slodze; kW	
Strāva In/lies, A	
Nosaukums	

PIEZĪMES:

1.Skapī paredzēt vismaz 6 moduļu rezerves vietu automātu uzstādīšanai.

2. Vienfāzes slodzes vienmērīgi sadalīt pa fāzēm.

Lūsis V

Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046

Reģ.Nr. LV 40103502004

Tālr.: +371 67201880; 67201882

Fakss: +371 67201881

lusisv@luisiv.lv

PASŪTĪTĀJS:

Gulbenes novada Dome,
reģistrācijas Nr.90009116327,
Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads

Amats

Uzvārds

Paraksts

Datums

BPV.

T. Millersone

Daļas.vadīt.

T.Majorova

Izstrādāja

T.Majorova

OBJEKTS:

Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads

LAPAS NOSAUKUMS:

GS-5 aprēķinu shēma

ARHĪVA NR.:

LV-59-1

DATUMS:

PASŪTĪJUMS:

LV-59

EL

STADIJA

LAPA

LAPAS

BP

EL-16

25

MĒROGS: