

Projekts izstrādāts bezvadu māsu izsaukuma sistēmas un invalīdu WC izsaukuma signalizācijas sistēmas (ESS-MIS) ierīkošanai Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads

Bezvadu māsu izsaukuma sistēmas un invalīdu WC izsaukuma signalizācijas sistēmas (ESS-MIS) plānojums veikts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām normām un noteikumiem (LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli").

Bezvadu māsu izsaukuma sistēmas un invalīdu WC izsaukuma signalizācijas sistēmas (ESS-MIS) sastāv no bezvadu izsaukuma pogām (raidītāji) un bezvadu LED monitoriem (uztvērēji). ESS-MIS sistēmai tiek izmantoti datu kabeļi 4x2x0,5 un spēka kabeļi 2x1,0 un 2x1,5.

Katra stāva palātās pie gultām tiek uzstādītas bezvadu izsaukuma pogas, kas tiek pieskrūvētas pie sienas. Nospiežot izsaukuma pogu uz bezvadu LED monitora parādās palātas Nr. kurā ir nospiesta izsaukuma poga. Katrā stāvā ir uzstādīti divi LED monitori, kā arī divas bezvadu izsaukuma atsaukšanas pogas (Cancel button), kuras tiek nospiestas pēc personāla apmeklējuma pie aprūpējamā.

Katrā stāvā ir sava neatkarīga sistēma ar galvenā monitora izvietojumu aprūpes telpā. 3. stāvā telpa Nr. 310, 2. stāvā telpa Nr. 223 un 1. stāvā dežuranta telpā Nr. 127.


Invalīdu WC izsaukuma signalizācijas sistēma ir paredzēta uzstādīt invalīdu WC telpās. Sistēma sastāv no izsaukuma pogas ar iznesamo pogu, izsaukuma atsaukšanas poga, durvju indikācijas lampa, barošanas bloka sadalītājs (4. abon.) un barošanas bloks. Invalīdu WC izsaukuma signalizācijas sistēmai tiek izmantoti datu kabeļi 4x2x0,5 un spēka kabeļi 2x1,0 un 2x1,5.

Invalīdu WC izsaukuma signalizācijas sistēma ir paredzēta uzstādīt invalīdu WC telpās 1. stāvā telpās Nr. 117 un Nr. 125, 2. stāvā telpās Nr. 215 un Nr. 221; 3. stāvā telpās Nr. 303 un Nr. 304 Šķērsot sienas ar attiecīgu ugunsdrošības klasi (Ei30, Ei60 utt.), pēc kabeļu Montāžas pabeigšanas atvērumi jāaizdara ar sertificētu ugunsdrošu materiālu.

Bezvadu māsu izsaukuma sistēmas un invalīdu WC izsaukuma signalizācijas sistēmas (ESS-MIS) iekārtu montāža jāveic atbilstoši spēkā esošiem normatīvo aktu prasībām, iekārtu un ierīču tehniskajām pasēm un instrukcijām. Bezvadu māsu izsaukuma sistēmas un invalīdu WC izsaukuma signalizācijas sistēmas nodod pasūtītājam ar montāžas darbu pabeigšanas aktu.

Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtas montāžas darbu drošai veikšanai.

Projektā paredzēta iespēja specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaina ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, ja to tehniskie parametri nav sliktāki, kā projektētajām iekārtām un jāveic saskaņošana ar pasūtītāju un projekta autoru.

<div></div> <div>Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 lusisv@lusisv.lv</div>				<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads</div>		<div>ARHĪVA NR.:</div> <div>LV-59-1</div> <div>DATUMS:</div> <div>30.10.2016</div>		
				<div>PASŪTĪJUMS:</div> <div>LV-59</div> <div>ESS-MIS</div>				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div>OBJEKTS:</div> <div>Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads</div>		STADIJA	LAPA	LAPAS
BPV.	T. Millersone		30.10.2016	<div>LAPAS NOSAUKUMS:</div> <div>PASKAIROJUMA RAKSTS</div>		BP	ESS-MIS-2	8
Daļas.vadīt.	Ģ. Hildebrants		30.10.2016			<div>MĒROGS:</div> <div>M = b / m</div>		
Izstrādāja	Ģ. Hildebrants		30.10.2016					